

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör D&E Plattsättning Och Betongarbeten

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 200021205

Org.nummer 556598-0868

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt Spinnakern Brf Notudden Radhus

Beställare PEAB

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2016-06-13 till 2016-09-09

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ <i>Golv</i>	Tillverkare/Leverantör <u>KDX</u>	Systembenämning <u>GR15</u>
■ <i>Vägg våtzon 1</i>	Tillverkare/Leverantör <u>KDX</u>	Systembenämning <u>VF15/VR15</u>
■ <i>Vägg våtzon 2</i>	Tillverkare/Leverantör <u>KDX</u>	Systembenämning <u>VF15/VR15</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i

Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2015:3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

För monteringsanvisning se kakeldaxgruppen.se

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Simon Johansson / Eddie Forslund / Fatmir Kohxa

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Christer Daun



Ort och datum Västerås 2016-10-12

Namnteckning

Dokumentet avser (ange antal) 36

våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigt företag